

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

«28» апреля 2017 г.  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 751**

По адресу/адресам: г. Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Самарская, д. 270  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора  
г.о. Самара по пожарному надзору о проведении плановой выездной проверки юридического лица  
№ 751 от 21.03.2017 г. – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактиче-  
ской работы городского округа Самара подполковника внутренней службы А.М. Орлова  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145» городского округа Самара  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час  
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): *(заполняется при проведе-  
нии выездной проверки)* заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 452» городского округа Самара  
Иванова И.Г. 28 марта 2017 г. в 12 ч. 00 мин. *Иванова*  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы г. о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Самарской области - государственный инспектор  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

г.о. Самара по пожарному надзору Петров Никита Сергеевич,  
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский  
сад № 145» городского округа Самара Иванова Ирина Геннадьевна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений старшей подготовительной группы изолированной от жилой части здания.	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ п. 4 ст. 16.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4; СНиП 31-01-2003 п. 7.2.15. Помещения общественного назначения должны иметь выходы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания, СНиП 21-01-97* п.6.13. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3, Ф 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 452» городского округа Самара Иванова Ирина Геннадьевна
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений младшей, средней группы с пребыванием более 10 детей.	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ п. 4 ст. 16.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 452» городского округа Самара Иванова Ирина Геннадьевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 28.04.2017 г., определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 28.04.2017 г., предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 751/1/1 от 28.04.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Петров Никита Сергеевич

« 28 » апреля 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Младова Ирина Леонидовна зав. РосУП-145  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

инного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

« 28 » апреля 2017 г.

Младова

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)