

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Главного Управления МЧС России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

т. 338-96-68, факс 338-96-29 (код 846)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443117, г. Самара, ул. Балаковская, 45А

т. 261-65-34, факс 261-65-34 (код 846)

Предписание № 751/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 145» городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору Орлова Александра Михайловича № 751 от 21 марта 2017 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 20.04.2017 по 28.04.2017 проведена плановая выездная проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара капитаном внутренней службы Петровым Никитой Сергеевичем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 452» городского округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 270

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по совместно с заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 145» городского округа Самара Ивановой Ириной Геннадьевной

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений старшей подготовительной группы изолированной от жилой части здания.	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ в. 4 ст. 16.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4; СНиП 31-01-2003 в. 7.2.15. Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания, СНиП 21-01-97* в.6.13. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь также здания класса Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3, Ф 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правитель-	30.05.2018	

		ства Российской Федерации от 25 апреля № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений младшей, средней группы с пребыванием более 10 детей.	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ п. 4 ст. 16.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля № 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	30.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер ОНД и ПР
г.о. Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
капитан внутренней службы
Петров Никита Сергеевич

«28» апреля 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Иванова
(подпись)

Иванова Ирина Геннадьевна грб ДДН/МЧС

« 28 » апреля 2017

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору